

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОХОДНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ




 Группа освещения-2
1
 ЛИСТ
 Группа освещения-1

ПОМЕЩЕНИЕ




ЭЛЕКТРОЦИТ

Нейтральный
провод




Блок выключателей №1



 Проходной выключатель-1
для прямого управления
группой освещения-1

 Проходной выключатель-2
для прямого управления
группой освещения-2

 Кнопочный (самовозвратный)
выключатель-3
для управления группами 1 2 ...

Блок выключателей №2

 Перекрестный выключатель-4
для прямого управления
группой освещения-1

 Перекрестный выключатель-5
для прямого управления
группой освещения-2

 Кнопочный (самовозвратный)
выключатель-6
для управления группами 1 2 ...

Блок выключателей №3

 Перекрестный выключатель-7
для прямого управления
группой освещения-1

 Перекрестный выключатель-8
для прямого управления
группой освещения-2

 Кнопочный (самовозвратный)
выключатель-9
для управления группами 1 2 ...

 Релейные модули автоматизации
управления освещением
с перекидным контактом
**ГАРАНТИРУЮТ возможность
управления освещением
с помощью настенных
выключателей при полностью
отключенной автоматизации!**

 Доступно групповое
управление каналами
освещения включая
сценарные команды,
локальное и глобальное
Мастер выключение
с помощью кнопочных
самовозвратных настенных
выключателей и логики.


 При наличии шины RS485 и
центрального контроллера
с MQTT брокером возможна
любая автоматизация
в том числе дистанционное
и голосовое управление.

 канал-1
реле
опционально
zero-crossing

 канал-2
реле
опционально
zero-crossing

 R2 R1 HVD1 HVD2
Управление реле Контроль наличия
напряжения ~220V
для логики управления
(отправка состояний
в MQTT брокер)

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

 Дискретные входы (~220V)
с распознаванием типов нажатий
для групповых команд и отправки
в MQTT ▼


Линия питания 220В (от автомата)

Modbus по RS485